



REPUBLIKA SRBIJA
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Centar za ekotoksikologiju
Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
tel: 011/2078-620; faks: 011/3235-080
www.zdravlje.org.rs



IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU

Br. 25-09-6382-6384
25-09-6420-6423
Datum: 25.07.2025.

A. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Naziv podnosioca zahteva:

Zavod za javno zdravlje Šabac

Adresa: Jovana Cvijića 1, 15000 Šabac

Ugovor: II-3 1238/2

Tel/ Fax: 015 300 550

B. PODACI O UZORKU

Naziv: Ambijentalni vazduh

Naziv mernog mesta:

AMS Vatrogasni dom, Pop Lukina 56,

Geografske koordinate mernog mesta:

N: 44°45'7.46" E: 19°42'12.58"

Identifikacioni broj uzoraka:

25-09-6382 do 25-09-6384;

25-09-6420 do 25-09-6423

Datum uzorkovanja: 08.07. – 10.07.2025.

11.07. – 14.07.2025.

Period usrednjavanja: 24 sata

Uzorkovao: Ivana Dimitrov, Predrag Jeremić, Nikola Radulović (prema Planu uzorkovanja od 04.07.2025. godine)

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 14.07.2025. (serija uzoraka od 25-09-6382 do 25-09-6384)

15.07.2025. (serija uzoraka od 25-09-6420 do 25-09-6423)

Datum početka ispitivanja: 17.07.2025.

Metoda uzorkovanja: UZ 008 Uputstvo za uzorkovanje vazduha

Zahtevano ispitivanje:

Fizičko-hemijska ispitivanja ambijentalnog vazduha:

- Određivanje masene koncentracije hlorovodonika

Napomene:

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitani uzorak.



 ATC 01-036 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025	REPUBLIKA SRBIJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD Centar za higijenu i humanu ekologiju Centar za ekotoksikologiju Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju 11108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a tel: 011/2078-620; faks: 011/3235-080 www.zdravlje.org.rs	 O 301
IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU		Br. 25-09-6382-6384 25-09-6420-6423 Datum: 25.07.2025.

C. REZULTATI ISPITIVANJA
1. REZULTATI HEMIJSKIH ISPITIVANJA

<i>Parametar ispitivanja [j.m.]</i>			HCl [µg/m³]
<i>Metoda ispitivanja</i>			VDM 0096
Datum / identifikacioni broj uzorka	08.07.2025.	25-09-6382	<7,0
	09.07.2025.	25-09-6383	<7,0
	10.07.2025.	25-09-6384	<7,0
	11.07.2025.	25-09-6420	<7,0
	12.07.2025.	25-09-6421	<7,0
	13.07.2025.	25-09-6422	<7,0
	14.07.2025.	25-09-6423	<7,0

Datum završetka ispitivanja: 25.07.2025.

Odobrio: Medenović Marko

Načelnik Laboratorije HEE

Dr sci. med. Tatjana Plješa,
spec. mikrobiologije sa parazitologijom



Legenda primenjenih pravilnika:

- Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha „Sl. Glasnik RS“ broj 11/2010, 75/2010 i 63/2013.

Kraj Izveštaja